

DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO

Kielce, dnia 08.11.2018r.

25 – 372 KIELCE

ul. Seminaryjska 12 a

tel.(041) 34-02-300 fax (041) 34-02-573

Inf. 26 – 17/2018

W związku z przesłanymi pytaniami jednego z Wykonawców zaproszonych do postępowania Zamawiający udziela wyjaśnień na przedstawione w piśmie pytania:

Pytanie 1.

„W nawiązaniu do zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia w przywołaniu art. 38 ust.1 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązań technicznych gdzie:

- wydajność >96%;
- napięcia operacyjne wejściowe w tolerancji 188-278V”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne gdzie:

- wydajność: przy obciążeniu 25% wydajność ma być > 96%, a przy obciążeniu 100% ma być > 99%.
- napięcie operacyjne wejściowe w tolerancji 160-286V

W załączeniu zmieniony Opis przedmiotu zamówienia.

Otrzymują:

Wykonawcy, za pośrednictwem strony internetowej.

a/a

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Kielcach

Tomasz Jamka