

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 3 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS do budynku Sądu Okręgowego w Kielcach, polegający na wykonaniu dostawy wg opisu poniżej:

I. Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS:

- a) Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS do budynku Sądu Okręgowego w Kielcach
ul. Seminaryjska 12A, 25-372 Kielce.

II. Minimalne parametry zasilaczy awaryjnych UPS wymagane przez Zamawiającego:

UPS o mocy 3000 VA

Zarządzanie energią		Spełnia wymagania TAK/NIE
Pojemność napędu wyjścia	3000 VA	
Moc wyjściowa	2700 W	
Częstotliwość zasilacza	50/60 Hz	
Zakres napięcia wejściowego	184-276	
Łączność		
Ilość gniazd sieciowych	min. 8	
Długość kabla	min. 1.5 m	
Port USB	Tak	
Port RS232	Tak	
Bateria		
Technologia baterii	Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy	
Typowy czas zasilania przy 50% obciążenia	Min. 10 minut	
typowy czas zasilania przy 100% obciążenia	Min. 3 minuty	

Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak	
Praca		
Topologia UPS	Line-Interactive	
Typ przebiegu	Sinusoida	
Styszalny alarm	Tak	
Zaświadczenia		
Certyfikaty	CE	
Pozostałe właściwości		
Kompatybilna	2U	
Wymagane elementy do montażu w szafie rack	Tak	
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego	300 Dżuli	
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB	
Gwarancja minimum	2 lata	

III. Informacje ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego.